

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №2 посёлка Алексеевка**

238745, пос.Садовое, Краснознаменский р-н тел.: / 8- 40164 /- 333-10, 333-06
ОГРН 1023901956693, ИНН 3919003437 e-mail: mbouoosh2@mail.ru

Исх.№ 17
«02» марта 2023 г.

Главному государственному инспектору
Краснознаменского,
Неманского, Полесского,
Славского и Советского городских
округов по пожарному надзору
А.Ю. Иванову

Сопроводительное письмо.

В соответствии с Предписанием № 14/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» в МБОУ ООШ №2 п.Алексеевка было осуществлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок исполнения	Имеется ли проектно-сметная документация, год изготовления
1	Эвакуационная лестничная клетка не отделена от подвальных помещений противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарной дверью 2-го типа).	01.12.2022 г.	Договор № 97 с ООО «Гефест» на поставку противопожарной двери от 13.09.2022 г.; Лицензия № 2-Б/00115 от 30.03.2012 г. на осуществление: деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Сертификат соответствия № 0367185 от 06.05.2022 г. по 05.05.2027 г.; Паспорт и инструкция по эксплуатации ООО «ТОРГ Мастер»
2	Помещение электрощитовой не отделено от общего коридора противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости	01.12.2022 г.	Договор № 97 с ООО «Гефест» на поставку противопожарной двери от 13.09.2022 г.; Лицензия № 2-Б/00115 от 30.03.2012 г. на

	(противопожарной дверью 2-го типа).		<p>осуществление: деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Сертификат соответствия № 0367185 от 06.05.2022 г. по 05.05.2027 г.;</p> <p>Паспорт и инструкция по эксплуатации ООО «ТОРГ Мастер»</p>
3	В здании отсутствует эвакуационное освещение.	01.12.2022 г.	<p>Договор № 28/10/01 от 02.11.2022 г., акт выполненных работ № 128 от 02.11.2022 г.; смета № 140- Ф.;</p> <p>Договор № 01/09/01 от 01.09.2022 г., акт выполненных работ №119 от 01.09.2022 г.; смета № 125- Ф.;</p> <p>Паспорт Паспорт Фонарь АссуF9-L30 ФАЗА.</p>

Врио директора
МБОУ ООШ №2 п.Алексеевка



О.П. Антонова